



TECHNICKÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SEISMICKÉ ODOLNOSTI

Systém: **RETECH Quick Wrap + RETECH Technobond Black**

Předmět: trubka DN 114 x 8 mm.

Materiál: P265GH

Netěsnost: průchozí otvory 4 x 5 mm

Parametry: Tlak 0,9 MPa, mechanické napětí odpovídající maximálnímu výpočetnímu zemětřesení pro VVER1000 dle N.T.D. ASI

Limita: zachování integrity a těsnosti

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat:

**Těsnící a opravný systém od firmy RETECH:
RETECHQuick Wrap v kombinaci s RETECH Technobond Black
vyhovuje
požadované limitě.**

Doplňující informace:

1. Systém v předloženém konstrukčním řešení bezpečně a dlouhodobě zajistil integritu potrubí při mechanickém namáhání na úrovni MVZ.
2. Podrobné výsledky ze zkoušky jsou uvedeny v akreditovaném protokolu č.6938/19

V Brně dne: 28. 05. 2019



Ing. Milan Valenta

vedoucí AZL č. 1228